工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:高壓 VCB 更換　　編號:2026100038

施作地點:沙崙場域 B119

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	VCB 真空斷路器	三菱 VCB 含抽出座 - 16KA-24KV-630A			
2	自動復閉器	APR605			權益
3	智慧電錶	PA330			玖鼎
二、施工中查核					
1	VCB 更換	1.新品 VCB 安裝 2.VCB 動作與電氣測試正常。			
2	自動復閉器更換	1.自動復閉器安裝。 2.動作測試正常			
3	電表更換	電表更換，顯示正常。			
三、完工驗收					
1	驗收文件	1.測試報告 2.施工照片 3 保固書			

規劃人員：林聖國	查核人員：
擬定日期：2026/11/05	查核日期：

部門主管：陳裕欽	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。