

中興院區 FE-13 消防機維護保養專案採購規範書

本案重點：

- 本專案為中興院區機房 (如下表)整年維護保養合約。
- 維護保養時間為 決標日起 ~ 2026/12/31
- 得標廠商在維護保養期間需配合兩次演練。
- 得標廠商若不能達到我方要求或是沒履行應盡義務，則我方可以列舉相關重大違約事證並得與得標廠商無條件解約。
- 付款方式為半年付款

維護保養設備清單

項次	品名代號	規 格	數量
1	FE-13系統主機維護費	台	1
2	FE-13系統副機維護費	台	2

相關維護保養內容

- FE-13 系統保養應包含如下，但不含氣體噴射(例如填充氣體)。
 - 機器系統檢查
 - 系統壓力檢查
 - 各保護開關之調整
 - 電路之檢查
 - 保養清潔
 - 配合半年演練

廠商應盡職責工作如下：

- 廠商需負責現有機房相關設備保養並提供相關報告。
- 得標廠商需提供現行運行中維護標的之設備健檢資訊。
- 廠商服務須提供 5*8(叫修後 2 小時回應 & 8 小時內到場服務)並需支援緊急叫修(非上班日)。
- 若維護標的之設備因非既有環境、氣候因素影響而發生重大異常

單號： A522001110

品名: FE-13 全自動滅火系統 維護保養

或故障時，須提出可行之配套和解決方案，同時提供借測設備以架設實驗環境，驗證其為實際可行。

驗收準則

- 得標廠商需提出保養檢測紀錄。

保固及維運

- 維運期間季保養時需提供現行系統健檢與相關紀錄報告。
- 維護期間提供 5*8(叫修後 2 小時回應 & 8 小時內到場服務)並需支援緊急叫修(非上班日)。
- 維護期間每次保養提供預防性保養，並列相關保養內容。