工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:11 館 287-213 室空調維護保養　　編號:2026110032

施作地點:11 館 287-213 室

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	整理清潔	現場整理清潔			
二、施工中查核					
1	施工現場防護	213 與 287 室現場設備、桌椅防護作業			
三、完工驗收					
1	獨立空調機、小型風機維護保養	1. 出風、回風口目視清潔，集水盤無汙物，排水管疏通清潔。 2. 獨立空調機、小型風機啟動開關動作及溫度測試 3. 提供保養紀錄表			

規劃人員：李曜辰	查核人員：
擬定日期：2026/11/11	查核日期：
部門主管：張聰庭	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。