



估 算 表

工程名稱：電漿鍍膜粉塵捕集過濾

地點: 22-172

項次	名稱	規格	單位	數量	單價	總價	備註
1	皮帶		條	1			
2	35%初級紙框濾網		只	6			
3	85%鋅框濾袋		只	6			
4	99%HEPA		只	4			
5	皮帶更換以及雷色對心調整		式	1			
6	HEPA汰換		式	1			
7	濾網更換		式	1			
8	空調箱鱗片清洗		式	1			
9	5/16" 牙條(含汰換)		式	1			
10	工程廢棄物清除		式	1			
11	防護作業		式	1			
12	地板維修		式	1			
13	表面研磨		M2	66			
14	破損修補		式	1			
15	底面漆施作		M2	66			
16	環境復原		式	1			
17							
18							
19	工程/工安管理		式	1			
20	稅額		式	1			
	合計						

附註：1.本表內各項目係供廠商參考及決標之用，廠商應按圖說自行計算。

2.有關本案之工程廢棄物必須依法處理，若有不法情事發生，則需由廠商自行負責。



規範書

一. 投標廠商資格:

- A. 廠商須具備與本案相關空調維護經驗三年以上。
- B. 廠商須有能力判斷與估算本案之需求，若估價單有遺漏之處，廠商須於投標前提出，並由本院人員確認後增減項目。
- C. 廠商若未於承攬前提出異議或疑問，承攬後不得以缺少工項、材料、物件等理由使功能、裝置或系統等不齊全，若發生功能、裝置或系統不齊全時，本院有權不辦理驗收直至承攬商改善為止，若改善超過本案款項付款日時，本院有權終止訂單並不予付款，承攬商須自行負責。
- D. 廠商承攬後未完成工項造成本院損失時，本院有權向承攬商求償。

二. 環境安全衛生:

- A. 承攬商須遵守職業安全衛生法相關規定，若作業中發現不符之情形，需通知本院人員並立即停止相關作業。
- B. 承攬商須遵守院內環安衛相關規定，若有不清楚或有疑慮時可向本院人員提出，若有未遵守之情況發生將依本院院內規定辦理。
- C. 承攬商工程作業所產生之廢棄物，承攬商須自行合法處理且不得暫放本院院內。其廢棄物處理費用已包含於本案款項中，承攬商不得要求額外處理費用，若承攬商未依法處理廢棄物時，承攬商須負全責並賠償本院損失。
- D. 承攬商須配合本院院內人員、車輛、機具等進出規定。
- E. 針對承攬之工程與作業內工作項目，承攬商須有案相關環安衛人員之資格與作業人員合格證照並提供給本院人員存查。
- F. 承攬商須自備施工所需器材與合格安全防護器具，不得向本院借取使用，若必須借用時，承攬商須先行檢查確認安全後方可使用。

三. 作業相關規定:

- A. 承攬商承攬前須明確了解本案內容與需求，若對本案有疑問或有異議時，承攬商需於承攬前須向本院人員提出並由本院人員釋疑，若承攬後承攬商發現對於本案內容誤解造成損失時，承攬商須自行負責。
- B. 承攬商施工後須提供佐證資料(施工照片)供甲方備查。
- C. 承攬商須配合本院可施工時間，若須假日施工承攬商不得異議。
- D. 承攬商施工須遵守本院場所規定維護甲方場所環境，承攬商須自行攜帶所需工具與防護器具不得向本院借用。

E. 承攬商若因作業造成本院損失時，承攬商須負責維修或賠償。

四. 作業需求:

- A. 承攬商須配合檢查系統需查看所需尺寸避免無法安裝。
- B. 承攬商須配合本院可施作時間並配合假日施工。若因本院需求承攬商配合分階段施工。
- C. 本院場地現況交由承攬商施工，若有移動、搬遷拆除等，承攬商須負責復原。
- D. 濾網安裝後封蓋前須會同本院同仁檢查，若未檢查先行安裝，本院有權要求重新拆除檢查，避免固定未完成造成掉落。
- E. 工程施工所產生之廢棄物，皆由廠商合法處理。
- F. 現況地板需研磨、修補與施作 EPOXY，承攬商須全權處理。若於本案範圍(22-172)內不得要求追加。
- G. 承攬商若汙損本院設備、場所或環境，承攬商須負責賠償。
- H. 承攬商須配合本院設備商或合作廠商檢查相關維護配置。

