

大廳壁掛式空調(聲寶 SAMPO)			
項目	名稱規範	數量	單位
1	14kW(含)以上，壁掛式 聲寶 SAMPO 能源效率 1 級(變頻) AU-NF140DC1/AM-NF140DC1(變頻)	1	組
2	冷氣室外機不鏽鋼安裝架，安裝組立作業。	1	組
3	14KW 壁掛式冷氣機室外機設備裝置安裝定位。 室內機輕鋼架高度水平平衡安裝。	1	組
4	室外抗候裝飾管槽裝置工程 (含直管、軟管、管帽)	1	組
5	日規 R410A/R-32. 3/8" 5/8" 冷媒管配管 (阻燃等級 UL-94HF1. ISO9001 國際品質認證) 系統整合機能檢測含控制 配線 1.25mm24C*	10	米
6	牆面銑孔，孔位防水矽利康填縫	1	組
7	冷氣電源配線 5.5mm2 3C	1	組
8	冷氣排水器含排水配管，電源配電工程。	1	組
9	五金另料、工業廢棄物清除，環境清潔工事。 風管玻璃、纖維廢棄物處理。	1	組