

# 燃料電池及氫能研發測試驗證場域 空壓機熱排風管改善工程

採購規格說明：

1. 原先出口鵝頸 750\*H750 mm 進行改善
2. 新增鍍鋅75度出口鵝頸 750\*H750 mm (附防蟲網) 壹式
3. 出口鵝頸對外四周需設置耐熱反光防撞條
4. 防風鍍鋅風管固定支吊架 壹式
5. 將舊有管路拆除清運式

本案承攬廠商需至現場勘查，確認請購需求規格後，並視現有場域建置再行報價。

