



施工規範書

壹、施工範圍：

中興院區/光復院區

貳、一般規範

1. 承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設工程人員指定供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。
2. 本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。
3. 本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。
4. 廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。
5. 施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。
6. 廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。
7. 廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。
8. 廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須負責修復。
9. 廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。

參、相關規範

一、施工前準備

1. 施工前應確實與業主討論施工流程，配合承辦人安排進場施工時間。
2. 承攬商所攜帶之工具及設備，應符合相關法令及安全規範要求。
3. 施工前材料確認符合本次標單之廠牌型號與規格。
4. 施工前確認本案電盤既有門鎖開孔尺寸、門板厚度、擋片尺寸。
5. 電盤規格與數量依附件(低壓配電盤缺失改善清單)說明為準。

施工前廠商須會同業主進行現勘確認，如設備之實際系統配置位置因現況需作調整，依業主現場指示與說明為準確實施作。不得因位置調整追加經費。

二、施工過程管理

1. 門鎖應安裝牢固，不得有鬆動情形，並應確實安裝沉頭墊圈，以確保迫緊結構完

整。

2. 門板及箱體之接地鑽孔固定點周邊烤漆，必須完全刮除磨平至露出鐵皮金屬原色，以確保電氣導通。

3. 接地固定用之螺絲、螺帽、平墊圈、彈簧墊圈全數採用 SUS304 不鏽鋼材質。

三、測試與驗收要求

1. 門鎖按壓彈起、關閉鎖舌扣緊功能需順暢無卡頓；鑰匙上鎖管制功能確認正常，上鎖後把手無法彈開。

2. 接地線安裝完成並確實鎖緊（彈簧墊圈壓平）後，須使用三用電表（低阻抗檔）量測「門板金屬處」至「箱體主接地排」之導通電阻

3. 編織銅帶長度需放鬆留有餘裕，確保電盤門板開閉至最大角度時，編織帶呈流暢之 U 型迴圈，無拉扯緊繃、折死角或摩擦銳利鐵皮邊緣之情事。

4. 結案驗收時，依規定提交完整之施工前、施工中、施工後之照片紀錄報告。

5. 公共區域配電盤門鎖或接地線缺失改善完成後，需順帶上鎖避免同仁開啟。

肆、附件

施工圖/圖說:

■低壓配電盤缺失改善清單_V1

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	51館	12F 1214-1室 P1214上	實驗室		1	
中興院區	51館	12F 1214-1室 P1214下	實驗室		1	
中興院區	51館	12F 1215室 220V	實驗室		1	
中興院區	51館	12F 1212-1室 AC3	實驗室		1	
中興院區	51館	12F 1212-2室 AHMP	實驗室		1	
中興院區	51館	12F 1210室 排氣	實驗室	1		
中興院區	51館	12F 1211室 220V	實驗室	1		
中興院區	51館	12F 1211室 120/208V	實驗室	1		
中興院區	51館	12F 1236-1室 P1236	實驗室	1	1	
中興院區	51館	12F 1236-1室 R1236	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 830室 830-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 830室 830-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 829室 8CM-110	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 829室 8CM-220	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 829室 829-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 829室 829-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 828室 828-1A	辦公室	1		
中興院區	52館	8F 828室 828-2A	辦公室	1		
中興院區	52館	8F J700實驗室 838上	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F J700實驗室 838下	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F J700實驗室 836	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 822室 822-2B	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 822室 822-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 821室 8BM-220	辦公室	1	1	
中興院區	52館	8F 821室 8BM-110	辦公室	1	1	
中興院區	52館	8F 820室 820-1A	實驗室		1	
中興院區	52館	8F 820室 820-2A	實驗室		1	
中興院區	52館	8F 818室 818上	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 818室 818下	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 809室 809-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	8F 809室 809-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 710室 7AM-220	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 710室 7AM-110	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 710室 710-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 710室 710-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 711室 711-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 711室 711-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 713室 713-3B	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 713室 712/713-3A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 713室 712/713-2B	實驗室		1	
中興院區	52館	7F 713室 712/713-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 713室 712/713-1A	實驗室	1	1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	52館	7F 713室 712-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 713室 712-4A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 717室 717-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 717室 717-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 718室 718-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 718室 718-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 719室 719-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 719室 719-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F J700化學實驗室 7BM-220	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F J700化學實驗室 7BM-110	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F J700化學實驗室 720-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F J700化學實驗室 720-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 721室 721-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 721室 721-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 722室 722上	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 722室 722下	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 727室 727-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 727室 727-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 729室 729-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 729室 729-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 729室 7CM-220	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 729室 7CM-110	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 730室 730-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	7F 730室 730-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 629室 6CM-110	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 629室 6CM-220	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 629室 629-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 629室 629-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 628室 627628-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 628室 627628-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 626室 626-1A	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 626室 626-2A	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 622室 622-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 622室 622-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 621室 621-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 621室 621-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 620室 6BM-110	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 620室 6BM-220	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 620室 620-1A	實驗室	1	1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	52館	6F 620室 620-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 619室 619-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 619室 619-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 618室 618-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 618室 618-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 617室 617-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 617室 617-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 613室 50A-6	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 613室 50A-4	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 612室 612-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 612室 612-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 611室 611-1A	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 611室 611-2A	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 611室 6AM-220	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 611室 6AM-110	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 610室 610-2A	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 610室 610-1A	辦公室	1	1	
中興院區	52館	6F 609室 609-1A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 609室 609-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 630室 630-2A	實驗室	1	1	
中興院區	52館	6F 630室 630-1A	實驗室	1	1	
中興院區	53館	B1F B105 AC-3	機房		1	
中興院區	53館	1F 108-1室 AC-1	實驗室	1	1	
中興院區	53館	1F 108-1室 SCR	實驗室	1	1	
中興院區	67館	1F 160室 160	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 163室(外圍) 163-2	實驗室	1	1	
中興院區	67館	1F A區無塵室 SEP3	實驗室	1		
中興院區	67館	1F A區無塵室 EP3	實驗室	1		
中興院區	67館	1F D區151室無塵室門外 151-1/151-2	實驗室		1	
中興院區	67館	1F 130室 130-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 132-1室 132-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 132-2室 132-2-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 132-2室 132-2-2	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 132-4室 132-4	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 133室 133-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 133室 133-3	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 133室 133-4	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 134室 134	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 135室 135	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 136-1室 136-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 138室 138-1	實驗室	1		

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	67館	1F 138室 138-2	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 139室 139-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 141室 141-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 141室 141-2	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 141室 141-2-2	實驗室		1	
中興院區	67館	1F 143室 143	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 144室 144-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 145室 145-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 148室 148-2	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 148室 148-3	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 148室 148-4	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 148室 148-5	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 149室 149-2	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 150室 150-2	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 150室 150-3	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 152室 152-1	實驗室	1		
中興院區	67館	1F 155室 155-2	實驗室	1		
中興院區	67館	2F 251-1室 251室-2	實驗室		1	
中興院區	67館	2F 252室 252室-3	實驗室		1	
中興院區	44館	133-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2F	實驗室	1		
中興院區	44館	RO機	實驗室	1		
中興院區	44館	110-4A	實驗室	1		
中興院區	44館	1102G2	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2I	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2D	實驗室	1		
中興院區	44館	110-1C	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2K	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2C	實驗室	1		
中興院區	44館	110-4C-1	實驗室	1		
中興院區	44館	110-5C	實驗室	1		
中興院區	44館	110-1B	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2E	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2A-10	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2G	實驗室	1		
中興院區	44館	44-115	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2F	實驗室	1		
中興院區	44館	115-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2I	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2H	實驗室	1		

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	44館	115-2A-1	實驗室	1		
中興院區	44館	110-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	115-1B	實驗室	1		
中興院區	44館	115-2C	實驗室	1		
中興院區	44館	112-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	冷卻機	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2F	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2G	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2C	實驗室	1		
中興院區	44館	102-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	102-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	102-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	102-2B-3	實驗室	1		
中興院區	44館	111-1B	實驗室	1		
中興院區	44館	111-3B	實驗室	1		
中興院區	44館	111-4B	實驗室	1		
中興院區	44館	111-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	111-2C	實驗室	1		
中興院區	44館	112-4A1	實驗室	1		
中興院區	44館	112-4C	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2D	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2D-1	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2H	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2E	實驗室	1		
中興院區	44館	112-1B	實驗室	1		
中興院區	44館	112-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	112-4C	實驗室	1		
中興院區	44館	長晶爐	實驗室	1		
中興院區	44館	120-2A-1	實驗室	1		
中興院區	44館	112-4B1	實驗室	1		
中興院區	44館	116-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	116-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	116-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	116-2C	實驗室	1		
中興院區	44館	120-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	120-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	118-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	706-3A	實驗室	1		
中興院區	44館	702-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	705-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	705-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	705-2A	實驗室	1		

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	44館	811-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	811-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	811-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	809-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	150-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	205-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	280-4B	實驗室	1		
中興院區	44館	208-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	280-1A	實驗室	1		
中興院區	44館	280-2D	實驗室	1		
中興院區	44館	280-2C	實驗室	1		
中興院區	44館	280-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	280-1A-2A	實驗室	1		
中興院區	44館	280-1A-2B	實驗室	1		
中興院區	44館	280-4C	實驗室	1		
中興院區	44館	280-2E	實驗室	1		
中興院區	44館	280-1B	實驗室	1		
中興院區	44館	280-2G	實驗室	1		
中興院區	44館	280-2F	實驗室	1		
中興院區	44館	週波主機冷卻水	實驗室	1		
中興院區	44館	110-2D-4	實驗室	1		
中興院區	77館	111室 111-1A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	111室 111-2A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	111室 111-2A戶外	實驗室		1	
中興院區	77館	114室 114-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	114室 114-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	114室 114-1B	實驗室		1	
中興院區	77館	114室 114-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	115室 115-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	116室 116-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	117室 117-2A-3工廠	實驗室		1	
中興院區	77館	117室 117-2A-4工廠	實驗室		1	
中興院區	77館	119室(車棚後) 119-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	B13室 B13-2B-1	實驗室	1		
中興院區	77館	B13室 B13-2B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B13室 B13-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B13室 B13-2A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B12-5室 B12-5-1A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B12-5室 B12-5-2B	實驗室	1		
中興院區	77館	B12-5室 B12-5-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B12-4室 B12-2-2A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B12-3室 B12-2B	實驗室	1	1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	77館	B12-2室 B12-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	B12-2室 B12-2A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B2-2室 B2-2A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B2-2室 B2-1A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	B-1室 B0-1A	機房	1	1	
中興院區	77館	外圍 氫氣機房-2A	機房		1	
中興院區	77館	141-2室 ACB-B2	實驗室		1	
中興院區	77館	141-2室 141-3A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141-2室 ACB-B1	實驗室		1	
中興院區	77館	141-2室 ACB-B1-B1	實驗室		1	
中興院區	77館	141-2A室 141-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	141-2室 141-2H	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141-2室 141-2L	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141-2室 141-2L-1	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141-2室 141-2K	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141-2室 141-2J	實驗室		1	
中興院區	77館	142室 142-2D	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141室 141-2D	實驗室		1	
中興院區	77館	141室 141-1D	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141-4A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	141室 141-2F	實驗室		1	
中興院區	77館	163-1室 163-1A	公共區域	1	1	
中興院區	77館	163-1室 163-2A	公共區域	1	1	
中興院區	77館	163-4室 166-1A	辦公室	1		
中興院區	77館	163-4室 166-2A	辦公室	1		
中興院區	77館	1F茶水間 103-1A	公共區域	1	1	
中興院區	77館	125室 ACB-A1	實驗室		1	
中興院區	77館	125室 ACB-A2	實驗室		1	
中興院區	77館	125室 PBG	實驗室		1	
中興院區	77館	125室 125-2L	實驗室		1	
中興院區	77館	125室 125-2F	實驗室	1	1	
中興院區	77館	222-1室 222-1A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	222-1室 222-1B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	222-1室 222-1B-2	實驗室	1	1	
中興院區	77館	224A-2A室 224-2C	實驗室		1	
中興院區	77館	224A-2A室 224-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	224室 224A-1C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	224室 224A-2E-1	實驗室	1	1	
中興院區	77館	224A-4室 224A-2F	實驗室	1	1	
中興院區	77館	125-4室 125-2N	實驗室	1	1	
中興院區	77館	125-4室 125-2M	實驗室	1	1	
中興院區	77館	5F 540-1A	實驗室	1	1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	77館	408室 408-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	447室 447-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	428室 428-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	428室 428-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	225-3室 225-3	實驗室		1	
中興院區	77館	236室 236-1A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	236室 236-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	236室 236-2E	實驗室	1	1	
中興院區	77館	236室 236-1E	實驗室	1	1	
中興院區	77館	236室 236-1D	實驗室	1	1	
中興院區	77館	236室 236-2D	實驗室	1	1	
中興院區	77館	241-2室 240-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	260室 260-1A	辦公室		1	
中興院區	77館	201室 201-1A	公共區域		1	
中興院區	77館	204室 204-1A	公共區域	1	1	
中興院區	77館	204室 204-2A	辦公室	1	1	
中興院區	77館	331室 331-1A/2A	實驗室		1	
中興院區	77館	331室 331-1B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	330室 330-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	329室 329-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	328室 328-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	328室 328-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	327室 327-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	322-7室 322-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	365室 365-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	364室 364-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	363室 363-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	362室 362-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	362室 362-2B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	535A室 535-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	422室 422-2F	實驗室	1	1	
中興院區	77館	422室 422-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	422室 422-2H	實驗室		1	
中興院區	77館	422室 422-2D	實驗室		1	
中興院區	77館	422室 穩壓器1	實驗室		1	
中興院區	77館	449室 449-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	337室 377-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	337-1室 377-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	377-1室 377-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	340室 340-2A/1A	實驗室	1	1	
中興院區	77館	340室 340-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	340室 340-2B	實驗室	1	1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	77館	341室 341-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	346室 346-2B	實驗室	1		
中興院區	77館	361室 361-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	468室 468-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	403室 403-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	402室 402-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	404室 404-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	406室 406-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	406室 406-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	406室 406-2E	實驗室		1	
中興院區	77館	407室 407-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	437室 437-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	437室 437-1B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	442室 442-2C	實驗室	1	1	
中興院區	77館	433室 433-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	427室 427-1A	實驗室		1	
中興院區	77館	426室 426-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	424室 424-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	424室 424-1B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	532室 532-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	536A室 536-1A	機房	1	1	
中興院區	77館	536-1室 537-4A(2P)	機房		1	
中興院區	77館	540室 540-2A	實驗室		1	
中興院區	77館	506室 506-1A	機房		1	
中興院區	77館	512-2室 512-2B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	422室 422-2H	實驗室		1	
中興院區	77館	345室 345-2A/1A	實驗室		1	
中興院區	77館	345室 345-2C	實驗室		1	
中興院區	77館	343室 343-2B	實驗室	1	1	
中興院區	77館	357室 357-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	356室 356-2B	實驗室		1	
中興院區	77館	143-2室 143-2D	機房	1	1	
中興院區	77館	143-2室 143-2A	機房		1	
中興院區	77館	143-2室 143-4A	機房		1	
中興院區	78館	416室 P416	實驗室	1	1	
中興院區	78館	416室 4R1C	實驗室	1	1	
中興院區	78館	416室 P4	實驗室	1	1	
中興院區	78館	416室 4R1B	實驗室	1	1	
中興院區	79-1館	79-1館 3-1室 79-AUX-3A-03 380/220V	實驗室		1	
中興院區	79-1館	79-1館 3-1室 79-AUX-1A-03 190/110V	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
中興院區	79-1館	79-1館 2-1室 79-AUX-2A-02 380/220V	實驗室		1	
中興院區	79-1館	79-1館 2-1室 79-AUX-3A-02 380/220V	實驗室		1	
中興院區	79-1館	79-1館 2-1室 79-AUX-1A-02 190/110	實驗室		1	
中興院區	79館	1F A18	實驗室	1	1	
中興院區	79館	1F MR1	實驗室	1	1	
中興院區	79館	1F P3A	實驗室	1	1	
中興院區	79館	101室 B2	實驗室	1	1	
中興院區	79館	103室 A11	實驗室		1	
中興院區	79館	103室 A19-1	實驗室	1	1	
中興院區	79館	103室 P3B	實驗室	1	1	
中興院區	79館	103室 MR3	實驗室	1	1	
中興院區	79館	105室 A17	實驗室	1	1	
中興院區	79館	105室 A21	實驗室		1	
中興院區	79館	2F屋外 A22	實驗室		1	
中興院區	中榮廠	右側棟1F AC-1	實驗室	1	1	
中興院區	中榮廠	右側棟1F 1P1	實驗室	1	1	
中興院區	中榮廠	右側棟1F四場 P220V/L300	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17201 P201	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17201 L201	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17201A P201A	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17201A L201A	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17202 P202	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17202 L202	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17202 R202-1	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17202 P202-1	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17202 P202-2	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17202 R202-2	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17203 P203	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17203 L203	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17204 PA1-1-17	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17204 L204	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17205 P205	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17205 L205	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17212 P212	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17212 L212	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17220 P220	實驗室		1	
光復院區	17館	2F 17220 L220	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17302 P302	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17302 ER302	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	17館	3F 17303 P303	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17303 L303	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17305 L305	機房		1	
光復院區	17館	3F 17306 P306	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17306 L306	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17307 ER307	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17307 EP307	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17307 ER307	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17308 EP308	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17308 ER308	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17308 EP308B	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17308 ER308B	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17308 EP308A	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17308 ER308A	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17311 P311	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17311 L311	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17319 L319	辦公室		1	
光復院區	17館	3F 17321 P321	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17321 L321	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17322 P322	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17322 L322	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17312 P312	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17312 L312	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17313 L313	辦公室		1	
光復院區	17館	3F 17313 L315	辦公室		1	
光復院區	17館	3F 17316 P316	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17316 L316	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17317 P317	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17317 L317	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17318 P318	實驗室		1	
光復院區	17館	3F 17318 L318	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 EMP	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 EMR	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 EP101A	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 ER101A	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 EP101B	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 ER101B	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 EP101C	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 ER101C	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 EP101D	實驗室		1	
光復院區	18館	1F 101 ER101D	實驗室		1	
光復院區	1館	1F 0103室 L103	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	1館	1F 103室 Q103	實驗室		1	
光復院區	1館	1F 103室 P103	實驗室		1	
光復院區	1館	3F 312室 Q312	實驗室		1	
光復院區	1館	3F 313室 EL313	實驗室		1	
光復院區	1館	5F 0505室 L505	辦公室		1	
光復院區	1館	5F 0510室 L510	辦公室		1	
光復院區	1館	9F 0905會計室對面 Q903-1	實驗室		1	
光復院區	1館	9F 0905會計室對面 L903-1	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 辦公室 P101	辦公室		1	
光復院區	20館	1F 辦公室 R101	辦公室		1	
光復院區	20館	1F 103B P103B	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 103B R103B	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 103 P103C	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 103 R103C	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 103 103-1	實驗室	1	1	
光復院區	20館	1F 103 L103-1	實驗室	1	1	
光復院區	20館	1F 104工廠 PA	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 104工廠 LCA	實驗室		1	
光復院區	20館	1F 104工廠 P1	實驗室	1	1	
光復院區	20館	1F 104工廠 P3	實驗室	1	1	
光復院區	20館	1F 104工廠 P101	實驗室		1	
光復院區	21館	3F 2~3F鐵架 ER1-2	實驗室		1	
光復院區	21館	1F L101	實驗室		1	
光復院區	21館	1F EL101	實驗室		1	
光復院區	21館	1F P1A	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 MP	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 MPA	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 MRA	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA1	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA2	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA4	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA5	實驗室	1	1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA6	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA6-1	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA10	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA105G	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA8	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 PA7	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 105工廠 P105H	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 RA3-3	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 EP22	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 ER1-1	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	22館	1F 101廠區 RA3-5	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 PA11-4	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 PA11-5	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 RA3-4	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 RA3	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 PB1B	實驗室		1	
光復院區	22館	1F 101廠區 RA3-6	實驗室		1	
光復院區	22館	3F 302實驗室 PA14	實驗室		1	
光復院區	22館	3F 302實驗室 RA6	實驗室		1	
光復院區	22館	3F 302實驗室 RA3-2	實驗室		1	
光復院區	22館	2F P202	實驗室		1	
光復院區	22館	2F R202	實驗室		1	
光復院區	23館	1F 109走道 R109	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 108辦外走道 ER23	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 108辦外走道 R108	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 107實外走道 P107	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 107外走道 R107	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 107外走道 ER107	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 107外走道 EP107	公共區域		1	
光復院區	23館	1F 107 P107-1	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 201 P201-1	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 204 P204-1	實驗室	1	1	
光復院區	23館	2F 204 R204-1	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 204 R204-2	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 204 R204A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 204 R204	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 205 R205	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 207 R207	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 207 P207	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 207 EP207	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212走道 R212	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 212走道 P212	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 208外走道 R211	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 208外走道 P208	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 208外走道 R208	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 208外走道 P211	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 走道 R-201	公共區域		1	
光復院區	23館	2F 走道 P201	公共區域		1	
光復院區	23館	2F P202	實驗室		1	
光復院區	23館	2F R202	實驗室		1	
光復院區	23館	2F P203	實驗室		1	
光復院區	23館	2F R203	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	23館	2F 208 P208-1B	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 R208	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 P208-1A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 R208-1A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 P208-2A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 R208-2A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 P208-2B	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 208 R208-2B	實驗室		1	
光復院區	23館	排氣洗滌	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 R212	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 R212B	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 P212B	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 R212C	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 P212C	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 R212A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 212 P212A	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 203 P203-1	實驗室		1	
光復院區	23館	2F 203 R203-1	實驗室		1	
光復院區	24館	1F PA24	機房		1	
光復院區	24館	1F LCA	機房		1	
光復院區	24館	1F ER2-1	機房		1	
光復院區	25館	1F P105	機房		1	
光復院區	25館	1F R105	機房		1	
光復院區	25館	1F P102A-1	機房		1	
光復院區	25館	1F P102A	機房		1	
光復院區	25館	1F P102B	機房		1	
光復院區	25館	1F MP26-2	機房		1	
光復院區	25館	1F 26館MP	機房		1	
光復院區	25館	1F 26館ML	機房		1	
光復院區	26館	1F 26104 MP26A	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26205 L205	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26205 P205	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26205 L205-1	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26205 P205-1	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26204 P204	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26204 P204-1	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26204 P209	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26204 P209A	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26204 R209	實驗室		1	
光復院區	26館	2F 26208 R208	實驗室		1	
光復院區	26館	3F 26306 P306	實驗室		1	
光復院區	26館	3F 26306 L306	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	5館	1F P107	實驗室		1	
光復院區	5館	1F R107	實驗室		1	
光復院區	5館	1F P107A	實驗室	1	1	
光復院區	5館	1F R107A	實驗室	1	1	
光復院區	6館	1F 06104 P104	辦公室		1	
光復院區	6館	1F 06104 R104	辦公室		1	
光復院區	6館	1F 06105 P106	辦公室		1	
光復院區	6館	1F 06105 R106	辦公室		1	
光復院區	6館	1F 06107 P107	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06107 R107	實驗室	1	1	
光復院區	6館	1F 06110A EP110	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06110A ER110	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06111 P111	辦公室		1	
光復院區	6館	1F 06111 R111	辦公室		1	
光復院區	6館	1F 06113 P113	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06113 R113	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06115 P115	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06115 R115	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06125 P125	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B14A PB14A	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B14A ERB14A	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B14 PB14	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B14 ERB14	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B17 PB17	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B17 ERB17	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B18 PB18	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B18 ERB18	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B21 PB21	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B21 ERB21	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B28 PB28A	機房		1	
光復院區	6館	BF 06B28A PB28	機房		1	
光復院區	6館	BF 06B28A RB28	機房		1	
光復院區	6館	BF 06B29 PB29	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B29 ERB29	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B30 PB30	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B30 ERB30	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B31 PB31	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B31 ERB31	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06125 R125	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06126 P126	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06127 P127	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06127 R127	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	6館	1F 06128 P128	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06128 R128	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06133 P131	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06133 R131	實驗室	1	1	
光復院區	6館	1F 06133 P134	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06133 R134	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06133 P133	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06136 P136	實驗室		1	
光復院區	6館	1F 06136 R136	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06233 CR-M	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06224 P224	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06224 R224	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06227 P227	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06227 R227	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06228 P228	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06228 R228	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06231B R231	辦公室		1	
光復院區	6館	2F 06231B P231	辦公室		1	
光復院區	6館	2F 06235 P235	實驗室		1	
光復院區	6館	2F 06235 R235	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06302 P302	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06302 R302	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06306 P306	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06306 R306	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06309C P309	機房		1	
光復院區	6館	3F 06309C R309	機房		1	
光復院區	6館	3F 06311 P311	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06311 R311	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06312 P312	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06312 R312	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06313 P313	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06313 R313	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06314A P314	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06314A R314	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06315 P315	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06315 R315	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06316 P316	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06316 R316	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06317 P317	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06317 R317	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06317A P317A	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06320 P320	辦公室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	6館	3F 06320 R320	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06321 P321	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06321 R321	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06323 R323	辦公室		1	
光復院區	6館	3F 06332 P330	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06332 R330	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06332 P332	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06332 R332	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06323 P333	實驗室		1	
光復院區	6館	3F 06323 R333	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06402 P402	辦公室		1	
光復院區	6館	4F 06402 R402	辦公室		1	
光復院區	6館	4F 06403 P403	辦公室		1	
光復院區	6館	4F 06403 R403	辦公室		1	
光復院區	6館	4F 06404 P404	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06404 R404	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06418 P418	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06418 R418	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06419 P419	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06419 R419	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06423 P423	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06423 R423	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06424 P424	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06424 R424	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06425 P425	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06425 R425	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06426 P426	辦公室		1	
光復院區	6館	4F 06426 R426	辦公室		1	
光復院區	6館	4F 06427 P427	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06427 R427	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06428 P428	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06428 R428	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06432 P432	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06432 R432	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06432 P432-1	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06434 P434	實驗室		1	
光復院區	6館	4F 06434 R434	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06502 P502	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06502 R502	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06502 EP502	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06503 P503	實驗室	1	1	
光復院區	6館	5F 06503 R503	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	6館	5F 06504 P504	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06504 R504	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06508 P508	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06508 R508	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06509 P509	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06509 R509	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06510 P510	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06510 R510	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06511 P511	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06511 R511	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06513A R513A	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06513A P513A	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06513 R513	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06513 P513	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06515 R515	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06515 P515	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06516 R516	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06516 P516	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06517 R517	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06517 P517	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06518 R518	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06518 P518	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06518 P518A	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06521 P521	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06521 R521	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06524 P524	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06524 R524	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06525 P525	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06525 R525	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06526 P526	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06526 R526	辦公室		1	
光復院區	6館	5F 06527 P527	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06527 R527	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06531 P531	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06532 P532	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06532 R532	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06533 P533	實驗室		1	
光復院區	6館	5F 06533 R533	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B02 ERB04	機房		1	
光復院區	6館	BF 06B07 ERB07	機房		1	
光復院區	6館	BF 06B11 PB11	實驗室		1	
光復院區	6館	BF 06B11 ERB11	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	7館	1F 07104 P104	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07103 P103	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07102 P102	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07101B R101	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07101B R101A	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07107 P107	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07107 R107	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07108 P101C	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07108 R108	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07108 P108	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07108 P108A	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07109 P101-1	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07109 P101A-1	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07109 R114G	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07101B 101A	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07101B R101A	實驗室		1	
光復院區	7館	1F 07101C P114G	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07205 R205	機房		1	
光復院區	7館	2F 07205 P205	機房		1	
光復院區	7館	2F 07204 R204	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07204 P204	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07202 ER202	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07202 P202	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201A P201A	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201A R201A	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201B P201B	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201B R201B	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201A P201C	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201D R201D	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201D P201D	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07209 P209	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07209 R209	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07210 P209	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201 P201G	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201 P212	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201F P201-W	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201F P201-G	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201F P201-F	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201G P201	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201G R201	實驗室		1	
光復院區	7館	2F 07201E實驗室	實驗室		1	
光復院區	7館	3F 07306 R306	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	7館	3F 07306 P306	實驗室		1	
光復院區	7館	3F 07309 CP-M	實驗室		1	
光復院區	7館	3F 07309 CR-L	實驗室		1	
光復院區	9-1館	1F 10106 ACP106	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	1F 10106 P105-2	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10202 P202	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10202 R202	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10203 P203	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	2F 10203 R203	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	2F 10204 P204	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10204 R204	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	2F 10205 P205-1	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10205 P205A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10205 R205-1	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10208 P208A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10208 P208	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	2F 10208 R208	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10209 P209	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 廠區 P201-1	實驗室		1	
光復院區	9-1館	2F 10209 P209A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10305 P305	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10305 R305	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10307 P307	辦公室		1	
光復院區	9-1館	3F 10307 R307	辦公室		1	
光復院區	9-1館	3F 10308 P308A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10302 P301A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10302 R301	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10302 P301A-1	實驗室		1	
光復院區	9-1館	3F 10302 MP31	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10404 P404	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10404 R404	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10406 P406	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	4F 10406 R406	實驗室	1	1	
光復院區	9-1館	4F 10410 P410B	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10410 R410B	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10410 P410C	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10410 P410A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10410 R410A	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10411 P411	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10411 R411	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10412 P412	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10412 R412	實驗室		1	

院區	館別	盤名	空間用途	外盤門鎖 未安裝	外盤門接 地線未安 裝	合計
光復院區	9-1館	4F 10412 10413-5	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10413 P413	實驗室		1	
光復院區	9-1館	4F 10413 R413	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09101 P101	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09101 R101	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09105 R105	辦公室		1	
光復院區	9館	1F 走道 R110	公共區域		1	
光復院區	9館	1F 09111 R111	辦公室		1	
光復院區	9館	1F 09102 P102	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09102 R102	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09104 P104	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09104 R104	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09104 P104-1	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09102A P103	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09102A R103	實驗室		1	
光復院區	9館	1F 09105A室外 MP15-B	辦公室		1	
光復院區	9館	2F 09202走道 L202	公共區域		1	
光復院區	9館	2F 09203 P203	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09203 R203	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09205 R205	辦公室		1	
光復院區	9館	2F 09209 R209	辦公室		1	
光復院區	9館	2F 09206 P206	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09206 R206	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09206A P206B	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09206A R206B	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09207 P207	實驗室	1	1	
光復院區	9館	2F 09207A P207B	實驗室		1	
光復院區	9館	2F 09207A R207B	實驗室		1	
				309	732	1041