



工程名稱:材化所6館5F公共空
間環境排氣通風改善

編號:2026080153

施作地點:6 館

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	PP 活性碳過濾箱	尺寸 610x610*500L(mm)			
2	SUS304 活性碳過濾框	活性碳(顆粒)濾網 (595x595x24.5mm)			
3	出風口消音管	1 組			
4	SUS 手動風門	4"			
5	壓差計	範圍 0~25mmAq			
6	烤漆配電盤	1 盤			
二、施工中查核					
1	施工承攬商	承攬商安衛系統進場 人員核對確認			
2	施工現場	確認設備斷電停機、 作業落實執行。			
三、完工驗收					
1	排氣風車	2HP, 3P, 220v, IE4			
2	控制電盤	手/自動及變頻運轉測 試確認			
3	末端抽氣設備風 速測試	符合材化所排氣風量 標準 0.3~0.5m/s 含以 上			
4	施工區域	清潔完成無施工廢棄 物			

規劃人員：葉護港			查核人員：		
擬定日期：2026/08/31			查核日期：		
部門主管：黃建華			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。