



工程名稱: 77 館中央空調冰水小型送風機維修

編號: 2026090054

施作地點: 大廳, B13, 329, 識集, 141, 142, 142-1, 162

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	電動 ON-OFF 式二通閥	25A VC6011AK1000T 110V			Honeywell 彈簧扣環更新為 SUS#304 材質
2	網路黑盒子	工研版 DEI-758FBPN			DEI
3	旋轉出風口	60cm*60cm 10" ABS CACS-B-250			顯隆
4	回風板	線型(抽取式)、 60cm*60cm、材質: ABS RFF-P			顯隆
5	不鏽鋼牙口球閥	3/4 吋			富山/東光 SUS304
6	工程保險	依據工程進行施工人員保險			
二、施工中查核					
1	冰水管路接續處檢查	接續處需無漏水			
三、完工驗收					
1	拆除工程	實驗室與辦公區小型送風機拆除			
2	送風機功能	1. 風速強、中、弱測試 2. 溫度設定二通閥開關動作測試			

		3. 排水管路排水測試			
規劃人員：陳冠宇			查核人員：		
擬定日期：2026/09/10			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。