工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:67 館特氣偵測器監控連線　　編號:2026100140

施作地點:67 館 1F 走道

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	線材與管材	使用 AWG22/10C 隔離控制線及 1/2 吋 PVC 管，材料規格應符合核定施工內容。			
2	警報盤	箱體與對應 5 組警報燈、電源燈、靜音紐與復歸紐等相關部件			
二、施工中查核					
1	安全防護	穿戴安全帽、防護手套，並遵守院區施工安全管理規定。			
三、完工驗收					
1	完工報告	1. 警報盤接線圖及 PLC 端子對照表。 2. 五組警報接點逐點測試紀錄。 3. 保固書，保固期限為驗收合格日起一年。			

規劃人員：彭武捷	查核人員：
擬定日期：2026/11/06	查核日期：

部門主管：陳偉豪	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。