

請購單號 A552002680 太陽光電發電系統組件加工採購規格

1	PV 電纜接頭加工	華新麗華 61/2.6，2000M	10.0	式
2	PV 電纜接頭加工	華新麗華 37/2.6，2000M	10.0	式
3	AC 線端子加工	14MM ² 、接地 PVC 8MM ² 、3.5MM ² ， 1000M	20.0	式
4	AC 線端子加工	12MM ² 、接地 PVC 8MM ² 、3.5MM ² ， 1000M	20.0	式
5	防漏電斷路器搭配 配電盤箱組裝加工	3P/額定電流(50A) 額定靈敏度電流(15mA) 跳脫時間(0.1 秒) 須符合國內屋內線路裝 置規則規定	25.0	個
6	無熔絲開關搭配配 電盤箱組裝加工	NF50CN/3P 1.5/0.8	25.0	個
7	PVC 管配合設備接 合接頭加工	南亞 A27/100 米	200.0	式
8	PVC 管配合設備接 合接頭加工	南亞 B27/100 米	200.0	式
9	PVC 管	南亞 A35/100 米	200.0	式
10	PVC 管	南亞 B35/100 米	200.0	式
11	PVC 管	南亞 W13/100 米	200.0	式
12	PVC 管	南亞 E16/100 米	200.0	式