



工程名稱：空調箱年度維護

編號：2026090123

施作地點：78 館 417 室

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
1	初級濾網	1. 24*24*2" 2. 12*24*2"			須符合現場規格
2	中級濾網	1. 24*24*15" 10P 2. 12*24*15" 5P			須符合現場規格
3	高張力皮帶	SPZ 1237LW			阪東；須符合現場規格
二、施工中查核					
1	空調箱保養	冷凝器清洗、風鼓清潔，空調箱內部清潔			依業主指示清潔空調箱內/外部
三、完工驗收					
1	運轉測試	空調箱正常運轉與運轉電流量測			
規劃人員：吳泰葦			查核人員：		
擬定日期：2026/09/23			查核日期：		
部門主管：張聰庭			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。