工業技術研究院
Industrial Technology Research Institute

查核/驗收表

工程名稱:27 館 301 室潔淨室配置調整工程　　編號:2026110102

施作地點:光復院區 27 館 301 室

項次	查 核 內 容	合 格 標 準	查 核 情 形	合格否	備　註
一、施工前查核					
1	HEPA 濾網 99.99%	尺寸：570*1170*68mm 平板型			晟鼎
2	HEPA 濾網 99.99%	尺寸：570*570*68mm 平板型			晟鼎
3	HEPA 濾網 99.99%	尺寸：528*528*80mm RP 型			晟鼎
4	初級濾網 35%	初級紙框濾網(室內) 尺寸：20''*20''*2''			晟鼎
5	中級濾網 85%	中效濾網(室內) 袋形濾網 尺寸：492*492*95mm			晟鼎
二、施工中查核					
1	施工現場	濾網及高效過濾網更換、防塵作業落實執行。			
三、完工驗收					
1	施工完成現場環境	施工環境地板雜物清潔及防護清除			

規劃人員：徐嘉慶	查核人員：
擬定日期：2026/11/16	查核日期：

部門主管：黃建華	部門主管：

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。