



工程名稱: 委託新增計畫同仁辦公座位之電力  
及網路施工

編號:

施作地點: 六甲院區

項次	查核內容	合格標準	查核情形	合格否	備註
一、施工前查核					
二、施工中查核					
1	照明迴路修改配設	3215室6座位照明依座位變動新增6組軌道照明 與215原設計相同規格 新增3組照明開關			(華新麗華) (國際開關)
2	網路線路配線作業	215室新增辦公座位6點安裝配設 CAT. 6網路線至指定SWITCH 含資訊座、FLUKE測試報告 位置與215原設計相同規格			
3	電源線路拉配	電氣室新增與調整迴路、負載分配 依現場3座位1迴路 5.5mm <sup>2</sup> 主迴路2組			(華新麗華)
4	插座裝配	215室安裝6組 2mm <sup>2</sup> 配線含雙連接地型 插座安裝 位置與215原設計相同規格			(華新麗華) (國際插座)

三、完工驗收					
1	測試復原	環境復原至施工前狀態 依規範與估算表進行 測試並留有紀錄			
規劃人員：唐仁良			查核人員：		
擬定日期：2026/04/30			查核日期：		
部門主管：陳淑娟			部門主管：		

查核內容之大項分類如：材料查核、施工中查核、完工驗收等，得以依工程案件需要調整。